

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 755 /RHMTW
V/v mời chào giá cung cấp lọc hepa

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp lọc hepa. Để có cơ sở lập kế hoạch cung cấp lọc hepa. Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm, vui lòng gửi bảng chào giá cho Bệnh viện, chi tiết như sau:

- Danh mục mời chào giá: Cung cấp lọc hepa (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
- Nội dung của báo giá: Bảng gốc báo giá được đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu.
- Yêu cầu về giá chào: giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có). Địa điểm giao hàng: Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế.
- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối đa không quá 90 ngày tính từ ngày ghi trên bảng báo giá.
- Thời gian nhận hồ sơ báo giá: Từ ngày ghi trên Thư mời chào giá đến trước 16 giờ 00 ngày 22 tháng 7 năm 2024.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:

+ Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế - Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Điện thoại: 028.3855.6732 (Nội bộ: 3304).

6. Rất mong các đơn vị cung cấp tham gia báo giá để Bệnh viện làm cơ sở xây dựng kế hoạch cung cấp lọc hepa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng QLCL (để đăng website BV);
- chaogiatbvt.moh.gov.vn;
- Lưu: VT, TBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN
RĂNG-HÀM-MẶT
TRUNG ƯƠNG
TP. HỒ CHÍ MINH.
Hồ Hữu Tiên

PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời chào giá số 755 ngày 10 / 7 / 2024)

Stt	Nội dung	Đvt	Số lượng	Đơn Giá (Đồng)	Thành Tiền (Đồng)
01	LỌC HEPA PHÒNG MỒ SỐ 5 Model: NSX/HSX: Thông số kỹ thuật: 1/ Lọc HEPA - Tiêu chuẩn \geq Hepa 13 - Hiệu suất 99.95% at MPPS - Vật liệu Sợi thủy tinh hoặc tương đương - Áp ban đầu: 250pa - Khung Nhôm đúc dày \geq 290mm hoặc tương đương - Kích thước: \geq 610x610x149mm hoặc phù hợp với hệ thống đang có - Lưu lượng tiêu chuẩn \geq 1000CMH - Nhiệt độ tối đa \geq 250 ⁰ c - Độ ẩm tối đa \geq 80 ⁰ c	Bộ	04		
	2/ Lọc HEPA Model: NSX/HSX: Thông số kỹ thuật: - Tiêu chuẩn \geq Hepa 13 - Hiệu suất 99.95% at MPPS - Vật liệu Sợi thủy tinh hoặc tương đương - Áp ban đầu: 250pa - Khung Nhôm đúc hoặc tương đương - Kích thước: \geq 610x305x149mm hoặc phù hợp với hệ thống đang có. - Lưu lượng tiêu chuẩn \geq 500CMH	Bộ	02		
02	LỌC HEPA PHÒNG MỒ SỐ 1,2,3,4 Model: NSX/HSX: Thông số kỹ thuật: 1/ Lọc HEPA - Tiêu chuẩn \geq Hepa 13 - Màng lọc: Loại giấy phân cách 120g/m ³ hoặc giấy nhôm 0.035mm - Hiệu suất 99.95% at MPPS - Vật liệu Sợi thủy tinh hoặc tương đương - Áp ban đầu: 250pa - Khung Nhôm đúc hoặc tương đương - Kích thước: \geq 610x460x149mm hoặc phù hợp với hệ thống đang có. - Lưu lượng tiêu chuẩn \geq 760CMH	Bộ	16		



<p>2/ Lọc HEPA Model: NSX/HSX: Thông số kỹ thuật: 1/ Lọc HEPA - Tiêu chuẩn \geq Hepa 13 - Hiệu suất 99.95% at MPPS - Vật liệu Sợi thủy tinh hoặc tương đương - Áp ban đầu: 250pa - Khung nhôm đúc hoặc tương đương - Kích thước: \geq 460x315x149mm hoặc phù hợp với hệ thống đang có. - Lưu lượng tiêu chuẩn \geq 390CMH</p>	BỘ	08		
---	----	----	--	--

Bảng chữ :

Lưu ý: (Nếu có).

